

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| N п/п | Работы по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, обеспечение установленных параметров и режимов их работы | |
| 1.1 | основные виды работ для системы отопления: | |
| 1.1.1 | проверка технического состояния системы отопления при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.1.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
| 1.1.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
| 1.1.4 | устранение незначительных неисправностей в системе отопления (промывка отопительных приборов, набивка сальников, укрепление теплоизоляции, восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 погонных метров (далее - п. м), очистка грязевика и фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек, водоподогревателя, восстановление окрасочного слоя оборудования (нанесение стрелок, маркировка) и другие работы) | по мере необходимости |
| 1.1.5 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, замена прокладок, набивка | 1 раз в год <*> |

| | | |
|--------|--|--|
| | сальников, разборка, осмотр, очистка воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) | |
| 1.1.6 | укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и трубопроводов | по мере необходимости |
| 1.1.7 | проверка работы приборов группового учета, систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками <*> |
| 1.1.8 | отключение системы центрального отопления | 1 раз в год <**> |
| 1.1.9 | включение системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.1.10 | регулировка, промывка (кроме гидропневматической промывки) и наладка системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год <*> |
| 1.1.11 | гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года <*> |
| 1.1.12 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости <*> |
| 1.1.13 | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости <*> |
| 1.1.14 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости <*> |
| 1.1.15 | отключение и включение отопления мест общего пользования | по мере необходимости |
| 1.1.16 | проверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно- | в соответствии с требованиями изготовителя <*> |

| | | |
|--------|--|--|
| | измерительных приборов с их снятием и установкой | |
| 1.1.17 | замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м | по мере необходимости |
| 1.1.18 | заполнение системы отопления | по мере необходимости |
| 1.1.19 | замена запорной арматуры, арматуры для развоздушивания системы отопления) | по мере необходимости |
| 1.1.20 | обслуживание расширительного бака | 1 раз в год <*> |
| 1.2 | основные виды работ для системы вентиляции: | |
| 1.2.1 | проверка технического состояния системы вентиляции при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.2.2 | осмотр оголовков дымовых каналов | не менее 1 раза в месяц в зимнее время |
| 1.2.3 | проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность | не менее 1 раза в год |
| 1.2.4 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов | 1 раз в год <*> |
| 1.2.5 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок | 4 раза в год <*> |
| 1.2.6 | работы по проверке системы вентиляции чердаков | 1 раз в год <**> |
| 1.2.7 | устранение незначительных неисправностей системы вентиляции чердаков | по мере необходимости |
| 1.2.8 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых каналов твердотопливных котлов | не менее 1 раза в год<*> |
| 1.2.9 | прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |

| | | |
|--------|--|---------------------------|
| 1.2.10 | проверка эффективности работы механической вентиляции | 1 раз в год |
| 1.3 | основные виды работ для внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): | |
| 1.3.1 | проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.3.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.3.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
| 1.3.4 | устранение незначительных неисправностей в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных (водоразборных) кранах, гибких шлангах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, сифонов, укрепление теплоизоляции, восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек, водоподогревателя, сифонов, смесителей, гибких шлангов и другие работы (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости <*> |
| 1.3.5 | гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения | 1 раз в год <*> |
| 1.3.6 | промывка систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости |

| | | |
|--------|--|--|
| 1.3.7 | проверка работы приборов группового учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, системы автоматического регулирования тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками <*> |
| 1.3.8 | проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |
| 1.3.9 | прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца | по мере необходимости |
| 1.3.10 | консервация поливочных систем | 1 раз в год <*> |
| 1.3.11 | расконсервирование поливочной системы | 1 раз в год <**> |
| 1.3.12 | утепление наружных водоразборных кранов | 1 раз в год<*> |
| 1.3.13 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) | 1 раз в год <*> |
| 1.3.14 | укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.3.15 | устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раstrуба), замена уплотнительных колец, замена прокладок канализационных ревизий) | по мере необходимости<*> |
| 1.3.16 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости <*> |
| 1.3.17 | ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости <*> |
| 1.3.18 | проверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно- | в соответствии с требованиями изготовителя <*> |

| | | |
|--------|---|-----------------------|
| | измерительных приборов с их снятием и установкой | |
| 1.3.19 | осмотр водоразборных кранов в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | 1 раз в год |
| 1.3.20 | ремонт и замена арматуры смывных бачков в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.21 | регулировка смывных бачков в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.22 | замена отдельных фасонных частей системы канализации (тройников, пятерников и других) (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.3.23 | ремонт и замена оголовков гибких шлангов душа и соединений к ним в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.24 | замена гибких шлангов и соединений к ним в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.25 | замена запорной арматуры, водопроводных (водозаборных) кранов (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.3.26 | замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м | по мере необходимости |
| 1.4 | основные виды работ для системы электроснабжения: | |
| 1.4.1 | проверка технического состояния электротехнических устройств (кроме работ в квартирах) при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.4.2 | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, расположенных во | по мере необходимости |

| | | |
|--------|---|-----------------------|
| | вспомогательных помещениях и фасадах зданий (протирка (чистка) и укрепление светильников (плафонов), выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов и других технических помещениях) | |
| 1.4.3 | замена перегоревших электрических лампочек в светильниках, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах здания (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательных помещениях) | по мере необходимости |
| 1.4.4 | обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 2 раза в год |
| 1.4.5 | осмотр вводно-распределительного устройства | 2 раза в год |
| 1.4.6 | осмотр поэтажных электрощитков | 2 раза в год |
| 1.4.7 | осмотр электрощитовой | 2 раза в год |
| 1.4.8 | проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы, поэтажные электрощитки) | 1 раз в год |
| 1.4.9 | измерение сопротивления изоляции, измерение тока по фазам и проверка правильности выбора защитных устройств (предохранителей), проверка величины напряжения в различных точках сети (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
| 1.4.10 | устранение незначительных неисправностей электропроводки (с | по мере необходимости |

| | | |
|--------|--|--|
| | заменой электропроводки до 2 п. м) (кроме работ в квартирах) | |
| 1.4.11 | подтяжка провисшей электропроводки (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.4.12 | закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием | по мере необходимости |
| 1.4.13 | проверка групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока | в соответствии с требованиями изготовителя <*> |
| 1.4.14 | измерение параметров заземляющих устройств | не реже 1 раза в 6 лет |
| 1.4.15 | обеспечение электробезопасности электроплит | 1 раз в год |
| 1.5 | техническое обслуживание, за исключением ремонта, систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения | 1 раз в месяц |
| 1.6 | проверка технического состояния мусоропровода | 1 раз в год |
| 1.7 | снятие показаний групповых приборов учета расхода воды и электрической энергии | 1 раз в месяц |
| 1.8 | снятие показаний групповых приборов учета расхода тепла | ежедневно |
| 1.9 | снятие показаний контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) | по мере необходимости |
| 1.10 | внешний осмотр отдельных элементов общедомовых инженерных систем, | 1 раз в год |

| | | |
|--------|---|---|
| | находящихся внутри квартиры и жилых помещениях в общежитиях | |
| 1.11 | основные виды работ для системы газоснабжения (кроме работ в квартирах): | |
| 1.11.1 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в общежитиях с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом | 1 раз в 10 лет |
| 1.11.2 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в общежитиях без отключения от газораспределительной системы | через 5 лет после ввода в эксплуатацию, далее 1 раз в 10 лет |
| 1.11.3 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) без отключения от газораспределительной системы, в том числе устранение выявленных неисправностей (замена вышедших из строя участков газопроводов до 5 п. м, арматуры и другие работы) | 1 раз в год |
| 1.11.4 | осмотр качества креплений внутридомовых газопроводов с | 1 раз в 5 лет при проведении работ, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 настоящего |

| | | |
|--------|---|---|
| | устранением недостатков (крепление газопроводов) | пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
| 1.11.5 | осмотр покраски внутридомовых и вводных газопроводов с устранением недостатков (покраска) | 1 раз в 5 лет при проведении работ, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
| 1.11.6 | осмотр уплотнений футляров газопроводов в местах пересечений стен и перекрытий с устранением недостатков (уплотнение футляров специальными материалами и оштукатуривание стен в местах прокладки газопровода и футляра) | 1 раз в 5 лет при проведении работ, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
| 1.11.7 | техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, установленного в общежитиях | 4 раза в год |
| 1.12 | работы, выполняемые в порядке аварийного обслуживания: | |
| 1.12.1 | замена сгонов на трубопроводе | по мере необходимости |
| 1.12.2 | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |
| 1.12.3 | ликвидация засора канализации внутри строения (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.12.4 | ликвидация засора канализационных труб (лежаков) до первого колодца | по мере необходимости |
| 1.12.5 | заделка свищей и зачеканка раструбов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.12.6 | замена трубопроводов локальными участками до 2 п. м (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| 1.12.7 | ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | по мере необходимости |
| 1.12.8 | ликвидация течи путем уплотнения соединения труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |
| 1.12.9 | выполнение сварочных работ | по мере необходимости |
| 1.12.10 | замена вышедших из строя предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, замена плавких вставок, замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрических щитах | по мере необходимости |
| 1.12.11 | откачка воды из подвала | по мере необходимости |
| 1.12.12 | разработка грунта | по мере необходимости |
| 1.12.13 | пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами, электропроводкой | по мере необходимости |
| 1.12.14 | отключение трубопроводов здания, стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости |
| 1.12.15 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
| 1.12.16 | осмотр инженерных систем, санитарно-технического, электротехнического оборудования | по мере необходимости |
| 1.12.17 | регулировка, наладка системы центрального отопления и горячего водоснабжения (систем автоматического | по мере необходимости |

| | | |
|-------|--|----------------------------|
| | регулирования подачи теплоносителя, насосов, клапанов и иного оборудования) в случаях сбоев в работе | |
| 2 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов | |
| 2.1 | основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: | |
| 2.1.1 | проверка технического состояния фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.1.2 | укрепление переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья | по мере необходимости |
| 2.1.3 | заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год <*> |
| 2.1.4 | работы по открытию продухов в цоколях зданий | 1 раз в год <**> |
| 2.1.5 | содержание отмостки вокруг здания, за исключением ее устройства и замены | по мере необходимости |
| 2.2 | основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): | |
| 2.2.1 | проверка технического состояния стен при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.2.2 | проверка технического состояния внутренней окраски и отделки при общих осмотрах (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
| 2.2.3 | проверка технического состояния наружной окраски и отделки при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.2.4 | устранение мелких неисправностей фасадов (заделка трещин, восстановление отделки площадью до 5 кв. м, в том числе в случаях актов вандального характера) | по мере необходимости <**> |

| | | |
|-------|--|---|
| 2.2.5 | восстановление указателей дислокации технических помещений и домового оборудования | по мере необходимости <*> |
| 2.2.6 | укрепление, замена флагодержателей, номерных знаков | по мере необходимости <*> |
| 2.2.7 | протирка номерных знаков, аншлагов | по мере необходимости |
| 2.3 | основные виды работ для междуэтажных перекрытий: | |
| 2.3.1 | проверка технического состояния междуэтажных перекрытий в местах общего пользования при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.3.2 | проверка утепления чердачных перекрытий | 1 раз в год <*> |
| 2.3.3 | проверка технического состояния полов в местах общего пользования и жилых помещениях в общежитиях при общих осмотрах | 2 раза в год <**> |
| 2.4 | основные виды работ для крыш: | |
| 2.4.1 | проверка технического состояния крыш при общих осмотрах | 2 раза в год <**> |
| 2.4.2 | укрепление парапетных ограждений, ограждений крыш | по мере необходимости <*> |
| 2.4.3 | укрепление (со снятием) водосточных труб, колен, воронок | по мере необходимости <**> |
| 2.4.4 | укрепление звеньев водосточных труб без их снятия, произведенное в стременах на высоте до 2 м | по мере необходимости |
| 2.4.5 | прочистка систем водостока | по мере необходимости <***> |
| 2.4.6 | очистка кровли: от мусора и грязи от снега и наледи | 2 раза в год <***> по мере необходимости |
| 2.4.7 | укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапетов | по мере необходимости |

| | | |
|--------|---|---------------------------|
| 2.4.8 | очистка карнизов, парапетов, козырьков от наледи и сосулек | по мере необходимости |
| 2.4.9 | устранение мелких неисправностей мягких кровель (устранение локальными участками дутиков, разрывов, трещин, вертикальных участков примыканий площадью до 5 кв. м) | по мере необходимости |
| 2.4.10 | устранение мелких неисправностей скатных кровель из штучных материалов (шифер, черепица и другие штучные материалы) (заделка трещин, устранение неплотностей в местах сопряжения с выступающими над крышей конструкциями, замена отдельных элементов кровель (асбестоцементных листов до 3 штук, черепицы до 10 штук) или их крепление к обрешетке) | по мере необходимости |
| 2.4.11 | устранение мелких неисправностей стальной кровли (промазка суриковой замазкой либо другим герметизирующим средством свищей, гребней стальной кровли до 5 м на площадь крыши в целом) | по мере необходимости |
| 2.5 | основные виды работ для окон и дверей (кроме работ в квартирах): | |
| 2.5.1 | проверка технического состояния окон и дверей при общих осмотрах | 2 раза в год <*> |
| 2.5.2 | укрепление дверей | по мере необходимости <*> |
| 2.5.3 | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования, чердачных слуховых окон, окон подвального этажа (подвала), подполья (в том числе в приямках) | по мере необходимости <*> |
| 2.5.4 | укрепление отрывающихся дверных и оконных наличников, штапиков, притворных планок и скоб | по мере необходимости <*> |
| 2.5.5 | подтяжка ослабевших дверных петель | по мере необходимости <*> |

| | | |
|-------|--|---------------------------|
| 2.5.6 | крепление расшатавшихся дверных и оконных ручек, штанг и другой фурнитуры | по мере необходимости <*> |
| 2.5.7 | замена, установка устройств для самозакрывания дверей (кроме доводчиков входных дверей подъездов и работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 2.5.8 | устройство, ремонт, замена уплотнителя в притворах дверей, подстрагивание дверей, окон | по мере необходимости |
| 2.6 | проверка технического состояния перегородок в местах общего пользования при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.7 | основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей: | |
| 2.7.1 | проверка технического состояния лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей при общих осмотрах | 2 раза в год <*> |
| 2.7.2 | укрепление перил и других элементов лестниц | по мере необходимости |
| 2.7.3 | контрастная окраска ступеней лестничных маршей (входа в подъезд, в подъезде) | по мере необходимости |
| 2.7.4 | очистка козырьков над входами в подъезды от мусора и грязи | по мере необходимости |
| 2.7.5 | очистка козырьков балконов (лоджий), над входами в подъезды от наледи и сосулек | по мере необходимости |
| 2.8 | основные виды работ для печей: | |
| 2.8.1 | проверка технического состояния печей при общих осмотрах | 2 раза в год |

| | | |
|-------|---|--|
| 2.8.2 | проверка работоспособности системы дымоудаления печного отопления | 1 раз в год |
| 2.8.3 | заделка трещин и известковая окраска дымоходов в пространстве чердака, оголовков дымовых труб | по мере необходимости |
| 2.8.4 | очистка печей, дымоходов и дымовых труб от сажи | 1 раз в год <*>, в отопительный период не реже 1 раза в 3 месяца |
| 2.9 | закрытие слуховых окон, люков, входов (выходов) на крыши и в технические помещения (подвальный этаж (подвал), подполье, чердак, технический этаж, машинное помещение лифтов, электрощитовая и другие технические помещения), при необходимости с ремонтом, заменой запирающих устройств | по мере необходимости |
| 2.10 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
| 2.11 | эксплуатационные испытания наружных стационарных лестниц, ограждений крыш | не реже 1 раза в 5 лет |
| 2.12 | установка, укрепление, замена защитных сеток (от грызунов, животных, птиц) | по мере необходимости |

<*> В том числе при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года.

<**> В том числе при подготовке к условиям весенне-летнего периода года.

<***> В том числе при подготовке к условиям как весенне-летнего, так и осенне-зимнего периода года. ";

1.2. в Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. N 5 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 8/30898; 06.09.2016, 8/31240):

1.2.1. пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Разработка технических заключений, проектной документации, необходимых для выполнения работ по текущему ремонту жилищного фонда, а для жилых домов, представляющих историко-культурные ценности, - разработка технической и научно-проектной документации, предусмотренных приложением 1 к настоящей Инструкции, финансируется за счет средств местных бюджетов, выделяемых на текущий ремонт жилищного фонда, в объеме не более 10% от предусмотренного годового финансирования текущего ремонта жилищного фонда.";

1.2.2. в приложении 1 к этой Инструкции:

в пункте 1:

подпункт 1.1.1 после слова "трубопроводов," дополнить словами "за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п. м.)";

подпункт 1.1.3 после слова "труб," дополнить словами "за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м.,";

из подпункта 1.1.11 слова "запорной арматуры," исключить;

подпункт 1.2.6 изложить в следующей редакции:

| | |
|--------|---|
| "1.2.6 | ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно)"; |
|--------|---|

подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| | |
|--------|--|
| "1.3.1 | уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п. м, фасонных частей, за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта)"; |
|--------|--|

из подпункта 1.3.13 слова "запорной арматуры," исключить;

подпункт 1.4.12 исключить;

подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:

| | |
|------|---|
| "1.5 | Ремонт, замена отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения"; |
|------|---|

подпункт 1.6 исключить;

в подпункте 1.8 слова "системы вентиляции в период ее аprobирования" заменить словами "горячего водоснабжения";

дополнить пункт подпунктом 1.9 следующего содержания:

| | |
|-------|---|
| "1.9 | Основные виды работ для системы газоснабжения (кроме работ в квартирах): |
| 1.9.1 | замена вышедших из строя участков газопроводов (более 5 п. м, но не более 50% включительно)"; |

в пункте 2:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

| | |
|--------|--|
| "2.2.1 | расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, окраска (побелка) стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях"; |
|--------|--|

из подпункта 2.2.7 слова "с земли" исключить;

дополнить пункт подпунктом 2.2.18 следующего содержания:

| | |
|---------|---|
| "2.2.18 | установка (демонтаж), укрепление информационных досок"; |
|---------|---|

подпункт 2.4.3 дополнить словами ", за исключением устранений мелких неисправностей кровель";

подпункт 2.6.6 дополнить словами "(входных групп)";

дополнить пункт подпунктами 2.6.9 и 2.6.10 следующего содержания:

| | |
|--------|---|
| "2.6.9 | замена, восстановление решеток для чистки обуви при входе в здание |
| 2.6.10 | обслуживание (освидетельствование) и ремонт механических и электрических подъемных платформ". |